

Czarnów, dnia 17.09.2020 r.

Nasz znak PDPS.C/DR/3421/3/20

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż
równowartość 30 000 euro pn.:

„Roboty remontowe w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

Zamawiający – Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytania:

1. Jaki kolor ma mieć stolarka drzwiowa
2. Jakie wypełnienia mają mieć poszczególne drzwi
3. Czy podane wymiary to wymiary w świetle muru czy w świetle przejścia
4. Czy drzwi są na drogach ewakuacyjnych- bo jeżeli tak to minimalne wymiary w świetle muszą wynieść wys. min 2,0 szer. min 0,9 co może powodować powiększenie otworów drzwiowych.
5. W poz 2 mają być drzwi jednoskrzydłowe o wym 0,9x2,02 w tym naświetla 0,45x0,78. Jak rozumieć naświetla. Zwyczajowo naświetla to dodatkowe elementy typu fix z boku skrzydła bądź ponad skrzydłem. Tu nie pasują wymiary do takiej definicji naświetli.
6. Może posiadacie Państwo rysunki drzwi- nawet odręczne
7. Kierunek otwierania drzwi

Odpowiedzi:

1. Stolarka drzwiowa w kolorze białym.
2. Drzwi aluminiowe standardowe wewnętrzne (wypełnienie panel + pianka)
3. Podane wymiary są w świetle przejścia.
4. Drzwi wymienione w poz. 2 znajdują się w ciągach komunikacyjnych (korytarz – 1 szt., pokoje mieszkalne – 2 szt., szatnia – 1 szt.) drzwi wymienione w poz. 3 są drzwiami łazienkowymi.
5. W drzwiach wymienionych w poz. 2 naświetla o wymiarach 0,45x0,78 mają być zamontowane w górnej części skrzydła drzwi.
6. Zamawiający nie posiada rysunków drzwi, w Zaproszeniu do złożenia oferty w pkt. I ppkt. 3 (Informacje ogólne) Zamawiający zalecił by Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja w terenie). Termin wizji lokalnej od dnia 15.09.2020 do dnia 18.09.2020 r. w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰.
7. Drzwi wymienione w poz. 2 prawe (4 szt), drzwi wymienione w poz. 3 lewe (łazienkowe – 1 szt.).

Z-ca DYREKTORA

mgr Bogdan Kociniński